



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024

Processo Administrativo Nº 2024-SUP-085113

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO I

Trata-se de resposta ao(s) pedido(s) de esclarecimento(s) apresentado(s) quanto à interpretação do Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024** do SEMASA de Itajaí (SC), que tem como objeto a **AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS MULTIJATOS, VOLUMÉTRICOS E ULTRASSÔNICOS EM CUMPRIMENTO DA NOVA PORTARIA 155 DE 30/03/2022 DA INMETRO.**

Referido pedido foi encaminhado via correspondência eletrônica em 04 de março de 2024, sendo tempestivo, já que cumpriu o prazo exigido pelo artigo 23, *caput*, do Decreto 10.024/2019. Deste modo, esclarece-se:

QUESTIONAMENTOS:

1) No Termo de referência é solicitado o comprimento do medidor ultrassônico com longitude 190mm. Perguntamos se é aceitável oferecer o medidor com extensor para alcançar a longitude solicitada?

RESPOSTA: Será aceito hidrômetros com extensores desde que estejam fundidos no mesmo.

2) Pode ser oferecido medidor ultrassônico ao invés de saída pulsada já equipado com rádio comunicação IoT incorporado, sem prejuízo das demais funcionalidades solicitadas no edital?

RESPOSTA: Não, será aceito somente hidrômetros que possuírem saída pulsada.

Itajaí (SC), 05 de março de 2024.

Rosmeire Coelho Pontes
Agente de Contratação / Pregoeira
(Portaria nº 065/2023)

Arthur Leite da Silva
Gerente de Cadastro Comercial e
Hidrometria

Evandro Moreira da Silva
Aferidor de Hidrômetros