



Trata-se de resposta aos pedidos de esclarecimentos apresentados quanto à interpretação do Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019** do SEMASA de Itajaí(SC), que tem como objeto a **Aquisição de motobombas submersíveis para Estações Elevatórias de Esgoto bruto do Sistema de Esgotamento Sanitário dos bairros São Vicente e Cordeiros.**

EMPRESA: [REDACTED]

Esclarecimento 1) “Lote 3

Solicitado

- *Rendimento hidráulico no ponto de operação de 58%.*

Questionado

- *Nas especificações do Lote 3 – Item 5, é solicitado um rendimento hidráulico no ponto de operação de 58%. Com o intuito de aumentar a competitividade será aceito equipamento com rendimento hidráulico de 54%?”*

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO (1)

Não.

Disponibilize na Internet para conhecimentos aos interessados.

Itajaí (SC) 25 de junho de 2019

Thiago Henrique Thomas
Engenheiro Civil

Márcio Venício Bernadino
Pregoeiro
(PORTARIA 041/2018)

