

Trata-se de resposta aos pedidos de esclarecimentos apresentados quanto à interpretação do Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019** do SEMASA de Itajaí(SC), que tem como objeto a **Aquisição de SOPRADORES TIPO ROOTS para o processo de tratamento de esgotos a ser utilizado na Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário do SEMASA no município de Itajaí, SC.**

**EMPRESA:** [REDACTED]

**Esclarecimento 1)** “No anexo I – Termo de referencia – item 4, está mencionado pressão de descarga mínima de 5,0 mca. Perguntamos qual a seria a pressão de descarga máxima?”

**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ( 1 )**

O soprador é do tipo Roots, de deslocamento positivo e o sistema de aeração é aberto, o soprador que operar com pressão mínima de 5mca e mantiver a vazão de projeto atenderá o Edital e portanto, não haverá problema com a vazão máxima.

**Esclarecimento 2)** “No mesmo item, é solicitado o fornecimento de 02 termostatos. Qual seria a função de cada termostato, para a correta seleção do mesmo?”

**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ( 2 )**

Controle de temperatura dentro da cabine acústica e na saída do soprador.

**Esclarecimento 3)** “Entendemos que o inversor de frequência no quadro de comando está fora do escopo de fornecimento, ficando por conta da SEMASA. Estamos corretos?”

**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ( 3 )**

SIM.

Disponibilize na Internet para conhecimentos aos interessados.

Itajaí (SC) 14 de junho de 2019

**Adriana Helena Ramos dos Santos**  
Engenheira Sanitarista

**Márcio Venício Bernadino**  
Pregoeiro  
(PORTARIA 041/2018)