



Trata-se de resposta aos pedidos de esclarecimentos apresentados quanto à interpretação do Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2019** do SEMASA de Itajaí(SC), que tem como objeto a **Aquisição de bombas centrífugas destinadas aos Booster's Itaipava 1 e 2, Morro Cortado, Morro da Cruz, Nossa Senhora das Graças, Suécia, Bráulio Werner, Brilhante, Paciência, Morro do Bem-te-vi, ETA Arapongas, ETA São Roque e Poços no município de Itajaí-SC.**

EMPRESA: [REDACTED]

Esclarecimento 1) "É possível orçar outros modelos com a mesma condição de trabalho com motores de menor potência. É Permitido?"

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO (1)

Equipamentos com potência inferior serão permitidos, desde que atenda a vazão e altura manométrica (ponto de operação) descritos.

Disponibilize na Internet para conhecimentos aos interessados.

Itajaí (SC) 25 de setembro de 2019

Gilnei Almeida de Souza
Engenheiro Eletricista

Márcio Venício Bernadino
Pregoeiro
(PORTARIA 041/2018)

