



Trata-se de resposta aos pedidos de esclarecimentos apresentados quanto à interpretação do Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2019** do SEMASA de Itajaí(SC), que tem como objeto a **Aquisição de bombas centrífugas destinadas aos Booster's Itaipava 1 e 2, Morro Cortado, Morro da Cruz, Nossa Senhora das Graças, Suécia, Bráulio Werner, Brilhante, Paciência, Morro do Bem-te-vi, ETA Araçongas, ETA São Roque e Poços no município de Itajaí-SC.**

**EMPRESA:** [REDACTED]

*Esclarecimento 1) "Serão aceitas reduções na sucção e recalque das bombas, para adequação das mesmas aos diâmetros especificados no termo de referencia?"*

<b>RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ( 1 )</b>
---

SIM.
------

Disponibilize na Internet para conhecimentos aos interessados.

Itajaí (SC) 04 de outubro de 2019

**Gilnei Almeida de Souza**  
Engenheiro Eletricista

**Márcio Venício Bernardino**  
Pregoeiro  
(PORTARIA 041/2018)

