



Trata-se de respostas aos pedidos de esclarecimentos apresentados quanto à interpretação do Edital de PREGÃO Nº 031/2019 do SEMASA de Itajaí (SC), que tem como objeto a Aquisição de Ortopolifosfato de Sódio (Poliortofosfato de sódio), com garantia de estabilização de rede de distribuição de água (dosagem máxima).

EMPRESA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Esclarecimento 1) “Em relação aos tubos, conexões e registros de PVC, não está especificado as quantidades, trata-se de 5 metros de tubulação ou 50?”

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO (1)

As conexões, tubos e registros para recalque do produto, são de responsabilidade do SEMASA..

Esclarecimento 2) “Qual diâmetro da tubulação?”

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO (2)

25 mm.

Esclarecimento 3) “Também não está mencionado, quanto as peças de instalação, conexões, juntas, engates, quanto será necessário?”

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO (3)

As conexões, tubos e registros para recalque do produto, são de responsabilidade do SEMASA.

Itajaí (SC), 13 de dezembro de 2019.

Márcio Venício Bernadino
Pregoeiro

José Adriano Kielling
Eng. Químico

