



Governo do Estado de Santa Catarina
SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00009/2020

Às 15:56 horas do dia 03 de junho de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. DIEGO ANTONIO DA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2020-SAN-054522, Pregão nº 00009/2020.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: CONJUNTO MOTOR BOMBA

Descrição Complementar: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 e de recalque de 1 com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 30% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 2,8 a 6,1 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 25 á 55 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 1,5CV IP21 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 1315 1.5 para os Booster s Itaipava 02 e Morro Cortado, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo. **** VER ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL ****

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4.074,7000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 2.920,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	25/05/2020 17:56:20	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.044.210/0001-44, Melhor lance: R\$ 2.920,0000
Homologado	03/06/2020 15:56:06	DIEGO ANTONIO DA SILVA	

Item: 2

Descrição: CONJUNTO MOTOR BOMBA

Descrição Complementar: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico

Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 e de recalque de 1 com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 30% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 1,8 a 5,3 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 40 a 70 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 2CV IP21 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 1420 2T para o Booster Morro da Cruz, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo. **** VER ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL ****

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5.056,3200

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 3.495,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	25/05/2020 17:56:20	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.044.210/0001-44, Melhor lance: R\$ 3.495,0000
Homologado	03/06/2020 15:56:08	DIEGO ANTONIO DA SILVA	

Item: 3

Descrição: CONJUNTO MOTOR BOMBA

Descrição Complementar: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multistágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2' e de recalque de 1 1/2' com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 6,6 a 14,7 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 25 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 4CV IP55 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 2240 para os Boosters Itaipava 01 e Nossa Senhora das Graças, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo. **** VER ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL ****

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 7.790,1200

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 5.495,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	25/05/2020 17:56:20	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.044.210/0001-44, Melhor lance: R\$ 5.495,0000
Homologado	03/06/2020 15:56:09	DIEGO ANTONIO DA SILVA	

Item: 4

Descrição: CONJUNTO MOTOR BOMBA

Descrição Complementar: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2' e de recalque de 1 1/2' com rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 9,9 a 19,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 35 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 5CV IP55 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 2250V para o Booster da Paciência, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo. **** VER ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL ****

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 8.497,6000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 6.150,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	25/05/2020 17:56:20	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.044.210/0001-44, Melhor lance: R\$ 6.150,0000
Homologado	03/06/2020 15:56:10	DIEGO ANTONIO DA SILVA	

Item: 5

Descrição: CONJUNTO MOTOR BOMBA

Descrição Complementar: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2' e de recalque de 1 1/2' com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 40% em toda a faixa de trabalho, com vazão de 9,9 a 19,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 35 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 5CV IP55 ou superior. Para substituição das bombas modelo ME-BR 2450 para o Booster Brilhante, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo. **** VER ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL ****

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 11.379,1200

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 8.100,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	25/05/2020 17:56:20	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.044.210/0001-44, Melhor lance: R\$ 8.100,0000
Homologado	03/06/2020 15:56:12	DIEGO ANTONIO DA SILVA	

Item: 6

Descrição: CONJUNTO MOTOR BOMBA

Descrição Complementar: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1' e de recalque de 1' com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 55% no ponto de vazão de 7 m³/h da faixa de trabalho, com variação de vazão de 1,1 a 9,0 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 42 á 76 m.c.a. capacidade de sucção até 8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 3CV IP21 ou superior. Para substituição da bomba Thebe modelo P-11/4 BR para o Booster da Rua Suécia, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo. **** VER ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL ****

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 8.003,8800

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 4.750,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	25/05/2020 17:56:20	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.044.210/0001-44, Melhor lance: R\$ 4.750,0000
Homologado	03/06/2020 15:56:12	DIEGO ANTONIO DA SILVA	

Item: 7**Descrição:** CONJUNTO MOTOR BOMBA

Descrição Complementar: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba multestágio horizontal com rotor em bronze, eixo em aço inox AISI-420, selo mecânico Viton, diâmetro de bocal de sucção de 1 1/2' e de recalque de 1 1/2' com conexão em rosca BSP, rendimento superior a 50% no ponto de vazão de 12 m³/h da faixa de trabalho, com variação de vazão de 0,6 a 17,6 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 45 a 95 m.c.a. capacidade de sucção até 4,8 m.c.a abaixo do nível da bomba. Equipado com motor de 2 polos, 60hz, trifásico na tensão de 220/380V, potência máxima do motor de 6CV IP55 ou superior. Para substituição da bomba Thebe modelo P-15/3 K BR para os Booster Bráulio Werner e Morro do Bem-te-vi, portanto além das especificações técnicas descritas deverá respeitar as dimensões indicadas abaixo. **** VER ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL ****

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 13.237,3800

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 7.320,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	25/05/2020 17:56:21	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.044.210/0001-44, Melhor lance: R\$ 7.320,0000
Homologado	03/06/2020 15:56:13	DIEGO ANTONIO DA SILVA	

Item: 8**Descrição:** CONJUNTO MOTOR BOMBA

Descrição Complementar: Conjunto motor bomba, conjunto moto - bomba. Motobomba Centrífuga Multiestágio Vertical Aço Inox com todos s componentes em contato com o líquido bombeado de aço inox, selo mecânico constituído de aço inox AISI-316, EPDM, carbetto de silício e grafite, rotores fechados difusores e carcaça de aço inox. Flangeada compatível com a NBR7675, dímetro de recalque e sucção de 2 , com variação de vazão de 11,3 a 32,2 m³/h (Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a.) no intervalo pressão de 24 a 60 m.c.a. capacidade de sucção até 7 m.c.a., Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz, com rolamento de contato angular alimentado em tensão trifásica 220/380V, potência máxima de 7,5CV, rendimento superior a 65% na vazão de 24 m³/h. Motobomba: Schneider VME-20375 7,5cv ou similar. **** VER ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL ****

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 27.589,1400**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 16.945,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	25/05/2020 17:56:21	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 01.044.210/0001-44, Melhor lance: R\$ 16.945,0000
Homologado	03/06/2020 15:56:14	DIEGO ANTONIO DA SILVA	

Fim do documento