

CONCORRÊNCIA N° 002/2020

Processo Administrativo N° 2020-SAN-055324

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se de resposta ao(s) pedido(s) de esclarecimento(s) apresentado(s) quanto à interpretação do Edital de **CONCORRÊNCIA N° 002/2020** do SEMASA de Itajaí (SC), que tem como objeto a **Contratação de empresa para fornecimento, montagem e instalação de 01 (um) reservatório em aço vitrificado parafusado, aço inoxidável parafusado, aço inoxidável soldado ou aço inoxidável helicoidal com dobra dupla, para armazenamento de água tratada potável, com capacidade útil de armazenamento de 800m³, que irá compor o sistema de abastecimento de água do SEMASA – bairro Limoeiro.**

Referido pedido foi encaminhado via correspondência eletrônica em 3 de agosto de 2020 às 10h04, sendo tempestivo e na forma exigida segundo o artigo 41, § 1º, da Lei 8.666/93.

O interessado elencou questionamento que, devido ao seu teor, foi encaminhado à área técnica para manifestação.

Assim, a área técnica posicionou-se nos seguintes termos:

QUESTIONAMENTO 01:

“No trecho do item 4.1.6 do Anexo I - Projeto Básico. "O teto do Reservatório deverá ser em Domo Geodésico autoportante (...)"
Dúvida: Para os caso de fabricação do Reservatório soldado a partir de chapas AISI 304, existe a possibilidade de fornecimento do teto no tipo cônico autoportante (sem necessidade de mastro interno)?”

RESPOSTA 01:

Sim.



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA
SANEAMENTO BÁSICO
E INFRAESTRUTURA

2

Rua Heitor Liberato • 1189 • Vila Operária
88303-101 • Itajaí • Santa Catarina
Fone: 0800 645 0195 • 47 3344-9000
www.semasaitajai.com.br

É a resposta, conforme manifestação.

Disponibilize na *internet* para conhecimentos dos interessados.

Itajaí (SC), 4 de agosto de 2020.

Luana Vicente dos Santos Furlani
Presidente da Comissão de Licitações
(Portaria n° 036/2020)



MUNICÍPIO DE
ITAJAÍ