

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2020

Processo Administrativo Nº 2020-SAN-059930

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se de resposta ao(s) pedido(s) de esclarecimento(s) apresentado(s) quanto à interpretação do Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2020** do SEMASA de Itajaí (SC), que tem como objeto a **Aquisição de tubulação e conexões em PVC, PP(Polipropileno), PE(Polietileno) e PEAD(Polietileno de alta densidade) para utilização no sistema de esgotamento sanitário de Itajaí – Programa Saneamento para Todos – Contrato nº 0505260-55/2019.**

Referido pedido foi encaminhado via correspondência eletrônica em 2 de dezembro de 2020 às 10h39, sendo tempestivo e na forma exigida segundo o artigo 23, *caput*, do Decreto 10.024/2019.

QUESTIONAMENTO:

“Referente ao Pregão mencionado acima, o material é descrito nos itens 07 e 09 especificam tubos de TUBO CORRUGADO DN350 e DN450, conforme NBR ISO21138-3. A Politejo Brasil – Industria de Plasticos Ltda esclarece que a norma mencionada, não contempla em seu escopo tubos dos diâmetros acima mencionados, conforme especificado na Tabela 5 (pag. 16 da NBR ISO21138-3).

Sendo assim, solicitamos que sejam permitido participar com tubos de diâmetros conforme a norma NBR ISO21138-3, sendo que, para o ITEM 7 - DN350 seja considerado o DN400 e para o ITEM 9 - DN450 seja o diâmetro DN500.”

RESPOSTA:

De acordo com NBR 21.138-3, item 7.2.3, “serão permitidas outras dimensões nominais, além daquelas especificadas na tabela 5, desde que maiores que DN/DI 100 e DN/DE 110 e menores que DN/DE 1200.”. Logo, deverão ser atendidos os diâmetros especificados no Edital.



É a resposta, conforme manifestação.

Disponibilize na *internet* para conhecimentos dos interessados.

Itajaí (SC), 4 de dezembro de 2020.

Luana Vicente dos Santos Furlani
Pregoeira
(Portaria n° 089/2020)

Thiago Henrique Thomas
Engenheiro Eletricista