

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021

Processo Administrativo Nº 2020-SAN-062582

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se de resposta aos pedidos de esclarecimentos apresentados quanto à interpretação do Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021** do SEMASA de Itajaí(SC), que tem como objeto a **Aquisição de produtos químicos (Purate e Ácido Sulfúrico) para sistema de desinfecção da ETE (Estação de Tratamento de Esgotos) do SEMASA.**

Referido pedido foi encaminhado via correspondência eletrônica em 26 de fevereiro de 2021 às 14h19, sendo tempestivo e na forma exigida segundo o artigo 23, caput, do Decreto 10.024/2019.

QUESTIONAMENTO:

“Venho solicitar esclarecimento a respeito da entrega e fornecimento.

Produto:

ÁCIDO SULFÚRICO – CONTAINER

Qual a quantidade por entrega?

De acordo com o cronograma de entregas:

Seriam duas cargas de 6.250 kgs bimestral, ou uma carga 12.500 kgs bimestral?

Referente a capacidade do container seria de 1.000 Litros?.”

RESPOSTA:

De acordo com o cronograma, contido no termo de referência, deverá ser entregue bimestralmente duas cargas de 6.250Kg de ácido sulfúrico 78%.

Referente a capacidade do container, Os tanques de ácido sulfúrico 78% e PURATE são de capacidade de 15.000L, não usamos tanques ou IBC de 1.000L para estes.



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA
SANEAMENTO BÁSICO
E INFRAESTRUTURA

2

Rua Heitor Liberato • 1189 • Vila Operária
88303-101 • Itajaí • Santa Catarina
Fone: 0800 645 0195 • 47 3344-9000
www.semasaitajai.com.br

Disponibilize na *internet* para conhecimentos dos interessados.

Itajaí (SC), 26 de fevereiro de 2021.

Luana Vicente dos Santos Furlani
Pregoeira
(Portaria nº 089/2020)

Adriana Helena Ramos dos Santos
Engenheira Sanitarista

José Adriano Kielling
Engenheiro Químico



MUNICÍPIO DE
ITAJAÍ