

CONCORRÊNCIA Nº 006/2021

Processo Administrativo Nº 2021-SAN-065523

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se de resposta ao(s) pedido(s) de esclarecimento(s) apresentado(s) quanto à interpretação do Edital de **CONCORRÊNCIA Nº 006/2021** do SEMASA de Itajaí (SC), que tem como objeto a **Contratação de empresa para execução dos serviços de impermeabilização com utilização de cristalizante em toda área interna do reservatório da SEMASA no morro da cruz, que possui uma geometria retangular.**

Referido pedido foi encaminhado via correspondência eletrônica em 9 de agosto de 2021, sendo tempestivo e na forma exigida segundo o artigo 41, § 1º, da Lei 8.666/93. O interessado elencou questionamento que, devido ao seu teor, foi encaminhado à área técnica para manifestação.

Assim, a área técnica posicionou-se nos seguintes termos:

QUESTIONAMENTOS:

- 1 - O reservatório em questão, é uma estrutura nova ou já está em uso?
- 2 - Se está em uso, possui impermeabilização? Qual o sistema existente?
- 3 - Se possui impermeabilização a mesma deve ser removida para a aplicação do novo sistema cristalizante? Pois o hidrojateamento não é suficiente para remover sistemas de impermeabilização.

RESPOSTAS:

- 1- O reservatório está em uso.
- 2- Possui impermeabilização em alguns pontos. O sistema é o mesmo do solicitado, mas deverá ser removido.
- 3- Sim. Anexamos algumas imagens para facilitar o entendimento.

É a resposta, conforme manifestação.



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA
SANEAMENTO BÁSICO
E INFRAESTRUTURA

2

Rua Heitor Liberato • 1189 • Vila Operária
88303-101 • Itajaí • Santa Catarina
Fone: 0800 645 0195 • 47 3344-9000
www.semasaitajai.com.br

Disponibilize na *internet* para conhecimentos dos interessados.

Itajaí (SC), 12 de agosto de 2021.

Rosimeri Nascimento Simões
Presidente da Comissão de Licitações

Arley Belarmino Apetz
Gerente de Projetos e Obras



MUNICÍPIO DE
ITAJAÍ