

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2021

Processo Administrativo Nº 2021-SAN-069061

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se de resposta ao(s) pedido(s) de esclarecimento(s) apresentado(s) quanto à interpretação do Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2021** do SEMASA de Itajaí (SC), que tem como objeto a **Aquisição de motobombas submersíveis para Estações Elevatórias de Esgoto bruto das sub-bacias 04 e 07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - Contrato nº 0505260-55/2019, para o exercício de 2022.**

Referido pedido foi encaminhado via correspondência eletrônica em 21 de janeiro de 2022, sendo tempestivo, já que cumpriu o prazo exigido pelo artigo 23, *caput*, do Decreto 10.024/2019. Deste modo, esclarece-se:

QUESTIONAMENTOS:

1 - Solicitamos o seguinte esclarecimento referente ao Pregão Nº 053/2021 – (revisão 01).

- Item 1 – Com o intuito de aumentar a competitividade, será aceito para o item 1 o ponto operacional de 47,17L/s@12 mca?
- Item 2 – Com o intuito de aumentar a competitividade, será aceito para o item 2 o ponto operacional de 8,73L/s@11,4 mca?

RESPOSTA: Item 1 - Será aceita motobomba com ponto operacional de 47,17l/s e 12mca desde que o fabricante do equipamento forneça garantia para a operação permanente da motobomba com fator de serviço acima de 1.00 (maneira pela qual, através de inversor de frequência, irá se obter a vazão descrita no Edital).

Item 2 - Será aceita motobomba com ponto operacional de 8,73l/s e 11,4mca, desde que a potência consumida pela motobomba não exceda 2,6kW para o ponto de operação definido no Edital.

Disponibilize na *internet* para conhecimentos dos interessados.

Itajaí (SC), 27 de janeiro de 2022.

Rosmeire Coelho Pontes
Pregoeira
(Portaria nº 066/2021)

Thiago Henrique Thomas
Engenheiro Civil