

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2022

Processo Administrativo Nº 2022-SAN-074620

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO II

Trata-se de resposta ao(s) pedido(s) de esclarecimento(s) apresentado(s) quanto à interpretação do Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2022** do SEMASA de Itajaí (SC), que tem como objeto a **Aquisição de motobombas submersíveis reservas para as Estações Elevatórias de Esgoto do sistema de coleta de esgoto sanitário e para a ETA São Roque do SEMASA – ITAJAÍ/SC.**

Referido pedido foi encaminhado via correspondência eletrônica em 22 de setembro de 2022, sendo tempestivo, já que cumpriu o prazo exigido pelo artigo 23, *caput*, do Decreto 10.024/2019. Deste modo, esclarece-se:

QUESTIONAMENTOS:

Acerca do pregão eletrônico nº 043/2022, Processo Administrativo nº 2022-SAN-074620, gentileza esclarecer:

1. Nos itens 3, 4,5, 6, 7, 9, 10, 14 e 18 será exigido o fornecimento de central eletrônica de monitoramento?

RESPOSTA: Não, quando da elaboração do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do Edital, houve um erro de digitação destes itens.

2. Será aceito utilizar as tolerâncias da grade 2B da norma ISO 9906?

RESPOSTA: Sim.

3. Será exigido teste de desempenho/performance em todas as motobombas?

RESPOSTA: Não há essa exigência expressa no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do Edital, de tal forma que o contratado estará dispensado da apresentação de tais testes.



4. Será exigido teste hidrostático em todas as motobombas?

RESPOSTA: Não há essa exigência expressa no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do Edital, de tal forma que o contratado estará dispensado da apresentação de tais testes.

Disponibilize na *internet* para conhecimentos dos interessados.

Itajaí (SC), 22 de setembro de 2022.

Rosmeire Coelho Pontes
Pregoeira
(Portaria nº 026/2022)

Gilnei Almeida de Souza
Engenheiro Eletricista