



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023

Processo Administrativo Nº 2023-CAM-080154

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO I

Trata-se de resposta ao(s) pedido(s) de esclarecimento(s) apresentado(s) quanto à interpretação do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023 do SEMASA de Itajaí (SC), que tem como objeto a **Aquisição de 2.600 hidrômetros multijatos, 1400 volumétricos e 100 hidrômetros ultrassônicos para usuários com perfil de consumo a partir de 180m³.**

O referido pedido foi encaminhado via correspondência eletrônica em 26 de junho de 2023, sendo tempestivo, já que cumpriu o prazo exigido pelo artigo 23, caput, do Decreto 10.024/2019. Deste modo, esclarece-se:

QUESTIONAMENTOS:

1. *A publicação na plataforma CONLICITAÇÃO sob nº: 15637231, cita na sua relação de itens que o HIDRÔMETRO deverá ser de: MATERIAL COMPOSITE.*

No Edital no ITEM 1, não está discriminado o tipo do material, vocês podem esclarecer por gentileza.

Resposta: Quanto a composição da carcaça dos hidrômetros licitados dos itens 1 e 2 pelo SEMASA, deverá ser de liga metálica com base mínima de 60% em cobre.
Desconsiderar o item da plataforma

Itajaí SC, 27 de junho de 2023

Rosimeri Nascimento Simões
Pregoeira
(Portaria 015/2023)

Evandro Moreira da Silva
Aferidor de Hidrômetros/ Fiscal do
Contrato

