

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023

REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2023

Processo Administrativo Nº 2022-SAN-081782

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO II

Trata-se de resposta ao(s) pedido(s) de esclarecimento(s) apresentado(s) quanto à interpretação do Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023** do SEMASA de Itajaí (SC), que tem como objeto a: **Registro de preços para aquisição de tabletes de fluossilicato de sódio e ácido tricloroisocianúrico para desinfecção e fluoretação de águas para consumo humano.**

Referido pedido foi encaminhado via correspondência eletrônica em 03 e 04 de agosto de 2023, sendo tempestivo, já que cumpriu o prazo exigido pelo artigo 23, *caput*, do Decreto 10.024/2019. Deste modo, esclarece-se:

QUESTIONAMENTOS:

1 - Quais seriam as dimensões dos tabletes (item 1, 2 e 3) da licitação?

RESPOSTA: As dimensões médias são: 6,0cm de diâmetro por 2,0cm de espessura

2 - O tablete tricloro (item 3) com diâmetro 70 mm e espessura 20 mm atende ao requisito do item 3 do edital?

Descrição do item 3:

Tablete sólido de ácido tricloroisocianúrico para consumo humano:

- Teor de cloro ativo: > 90%
- Teor de cloreto de sódio (NaCl): ≤ 0,05% (em massa do produto)
- Solubilidade na água: 12 g/L
- pH da Solução a 1%: 3,0 ± 0,3
- Umidade: ≤ 1%
- Densidade: 1,9 g/cm³
- Material insolúvel: ≤ 0,1%

Formato: uniforme

- Peso: 200 g ± 5%
 - Integridade: ≤ 2% de tabletes quebrados
- Acondicionamento: embalagens de 25 kg?

RESPOSTA: Sim atende.



3 - Vocês poderiam me informar quem é o atual fornecedor dos tipos de tabletes tricloroisocianúrico objetos do edital e o valor unitário?

RESPOSTA: Não há fornecedores de tabletes de tricloroisocianúrico, atualmente.

Disponibilize na *internet* para conhecimentos dos interessados.

Itajaí (SC), 08 de agosto de 2023.

Jose Adriano Kelling
Engenheiro Químico

Rosmeire Coelho Pontes
Pregoeira
(Portaria nº 015/2023)