

EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024

Processo Administrativo Nº 2024-ETS-090435

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO I

Trata-se de resposta ao(s) pedido(s) de esclarecimento(s) apresentado(s) quanto à interpretação do Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024** do SEMASA de Itajaí (SC), que tem como objeto a **Aquisição de Serviço de Limpeza De Reservatórios do São Roque (R1; R2) e de Arapongas Com Operação de Mergulho Utilizando Sistema de Aspiração.**

Referido pedido foi encaminhado via correspondência eletrônica em 26 de setembro de 2024, sendo tempestivo, já que cumpriu o prazo exigido pelo artigo 164, da Lei 14.133/21. Deste modo, esclarece-se:

QUESTIONAMENTOS:

1 – Fotos dos acessos aos reservatórios e em seu entorno (para decidir quais equipamentos fornecer);

RESPOSTA: Segue fotos:

R1 São Roque



R2 São Roque



R2 São Roque entrada





Reservatório Arapongas, entrada tampa superior



2 - Dimensões dos reservatórios (se possível o projeto).

RESPOSTA:

São Roque R1 = volume útil = 3.200m³; L = 32m x C = 30m x h = 3,56m

São Roque R2 = volume útil = 3.200m³; L = 30m x C = 30m x h = 3,56m

Arapongas = volume útil = 4.000m³; L = 29m x C = 30m x h = 4,84m

3 - Estimativa de volume de material acumulado (para mensuramos o prazo de execução);

RESPOSTA: Cerca de 30 cm a 50cm de material (estimado).



4 - Distância do ponto de energia de cada reservatório, qual a voltagem e se for plug industrial, fornecer as especificações (3p, 4p, 6h, 9h).

RESPOSTA: Varia entre 15 a 30 metros, sistema trifásico ou 220V.

5 - A execução do serviço será contínua? ou seja, poderá ser limpo os 3 reservatórios sem nenhuma interrupção em uma só mobilização.

Ou um reservatório por mês (exemplo), aumentando o número de mobilizações.).

RESPOSTA: Os reservatórios podem ser limpos de modo contínuo, sem maiores problemas.

Itajaí (SC), 30 de setembro de 2024.

Rosmeire Coelho Pontes
Pregoeira
(Portaria nº 039/2024)

José Adriano Kielling
Engenheiro Químico

