

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2024

Processo Administrativo Nº 2024-AGU-090382

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO I

Trata-se de resposta ao(s) pedido(s) de esclarecimento(s) apresentado(s) quanto à interpretação do Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2024** do SEMASA de Itajaí (SC), que tem como objeto a **Aquisição de tubos e conexões de PEAD para rede de abastecimento de água do Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Infraestrutura - SEMASA do município de Itajaí - SC.**

Referido pedido foi encaminhado via correspondência eletrônica em 17 de outubro de 2024, sendo tempestivo, já que cumpriu o prazo exigido pelo artigo 164 da Lei 14.133/21. Deste modo, esclarece-se:

QUESTIONAMENTOS:

1. Nas Especificações Técnicas (2) do edital, consta em todos os descritivos dos itens o seguimento da norma ABNT NBR 15593, informamos que esta norma é válida somente para as PEÇAS para PEAD (itens 5, 6, 7, 8, e 9), para os Tubos em PEAD (itens 1, 2, 3 e 4) as normas vigentes são NBR 15561 / ISO4427?

Resposta: Realmente houve um equívoco (Nas Especificações Técnicas (2) do edital, consta em todos os descritivos dos itens o segmento da norma ABNT NBR 15593, informamos que esta norma é válida somente para as PEÇAS para PEAD (itens 5, 6, 7, 8, e 9), para os Tubos em PEAD (itens 1, 2, 3 e 4) as normas vigentes são NBR 15561 / ISO4427.).

Itajaí (SC), 21 de outubro de 2024.

Rosmeire Coelho Pontes
Pregoeira
(Portaria nº 039/2024)

Humberto Dutra
Gerente de Água

Fabício Rampelotti
Monitor de Saneamento