



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022

Processo Administrativo Nº 2022-SAN-075672

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO III

Trata-se de resposta ao(s) pedido(s) de esclarecimento(s) apresentado(s) quanto à interpretação do Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022** do SEMASA de Itajaí (SC), que tem como objeto a **Aquisição de tubulação, válvulas e conexões em PE, PP, PVC e Ferro Fundido, para utilização no sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Itajaí.**

Referido pedido foi encaminhado via correspondência eletrônica em 06 de janeiro de 2023, sendo tempestivo, já que cumpriu o prazo exigido pelo artigo 23, *caput*, do Decreto 10.024/2019. Deste modo, esclarece-se:

QUESTIONAMENTOS:

1 – Vimos questionar apenas a “cor” dos itens 01 e 02 de TUBOS PEAD PE100 do lote 01 ?

Resposta: A cor da tubulação fornecida deve estar de acordo com item 4.3.2 da NBR 15.561, que indica cor azul ou cor preta com listras azuis para tubos utilizados em rede de distribuição e/ou adutoras de água.

2 - Produzimos na cor Preto com listra Azul, podemos ofertar esta cor?

Resposta: Sim, desde que esteja de acordo com item 4.3.2 da NBR 15.561.

Disponibilize na *internet* para conhecimentos dos interessados.

Itajaí (SC), 09 de janeiro de 2023.

Rosmeire Coelho Pontes
Pregoeira
(Portaria nº 026/2022)

Thiago Henrique Thomas
Engenheiro Civil

