

## CONCORRÊNCIA Nº 015/2022

Processo Administrativo Nº 2022-SAN-076898

### RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se de resposta ao(s) pedido(s) de esclarecimento(s) apresentado(s) quanto à interpretação do Edital de **CONCORRÊNCIA Nº 015/2022** do SEMASA de Itajaí (SC), que tem como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS, CONSIDERANDO SERVIÇOS E ESTRUTURAS AUXILIARES, NA ERAB SÃO ROQUE, RESERVATÓRIO ARAPONGAS E ADUTORAS DE ÁGUA BRUTA EM FERRO FUNDIDO.**

Referido pedido foi encaminhado via correspondência eletrônica em 01 de fevereiro de 2023, sendo tempestivo e na forma exigida segundo o artigo 41, § 1º, da Lei 8.666/93. O interessado elencou questionamento que, devido ao seu teor, foi encaminhado à área técnica para manifestação.

#### QUESTIONAMENTO / RESPOSTA:

Venho questionar a comissão sobre a possibilidade de uso de Tubos em AÇO Carbono para aplicação da adutora?

**Resposta:** Poderá ser utilizado tubulação em aço desde que atendam os seguintes requisitos:

- Tubos e Conexões flangeadas (com bolsas elásticas do tipo J2GS, quando couber), com dimensões de acordo com a NBR7675 e flanges PN10 NBR7675;
- Revestimento interno e externo de tubos e conexões com desempenho igual ou superior ao especificado na NBR7675;
- Dimensões externas compatíveis com as dimensões dos tubos e conexões em ferro fundido, permitindo aplicação de juntas mecânicas e intercambiabilidade;
- Apresentação de laudo dos testes hidrostáticos das peças confeccionadas conforme procedimentos da NBR7675, considerando classe de pressão PN10;

Disponibilize na *internet* para conhecimentos dos interessados.

Itajaí (SC), 10 de fevereiro de 2023.

**Rosimeri Nascimento Simões**  
Presidente da Comissão de Licitações

**Thiago Henrique Thomas**  
Engenheiro Civil - SEMASA